



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АССОЦИАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C- RU.ПБ68.Н.00183/23

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Томлесдрев» (ООО «Томлесдрев»),
ОГРН 1087017012576.

Адрес места нахождения: 634024, РОССИЯ, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОМСК, ЛПК 2-Й
ПОСЕЛОК УЛИЦА, 109/3, ОФ.43.

Адрес места осуществления деятельности: 1634024, РОССИЯ, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ГОРОД ТОМСК, ЛПК 2-Й ПОСЕЛОК УЛИЦА, 109/3.

Телефон: +73822706727, +73822724353, адрес электронной почты: tomld@mail.tomsknet.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Томлесдрев» (ООО «Томлесдрев»),
ОГРН 1087017012576.

Адрес места нахождения: 634024, РОССИЯ, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОМСК, ЛПК 2-Й
ПОСЕЛОК УЛИЦА, 109/3, ОФ.43.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 1634024, РОССИЯ,
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОМСК, ЛПК 2-Й ПОСЕЛОК УЛИЦА, 109/3.

Телефон: +73822706727, +73822724353, адрес электронной почты: info@tomlesdrev.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная
Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, г. Москва, Горбунова ул., д. 12,
к. 2, стр. 14, этаж 2, помеш. 1, комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054,
Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный
номер РОСС RU.0001.1ПБ68. Телефон: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, группы
качества А, Б, толщиной от 6 до 40 мм, плотностью от 550 до 820 кг/м³, выпускаемые по
ГОСТ 32289-2013.

Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 16.21.13.000

код ТН ВЭД: 4410 11 300 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – Группа горючести – Г4 (Сильногорючие);

ГОСТ 30402-96 – Группа воспламеняемости – В3 (Легковоспламеняемые);

ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 – Группа дымообразующей способности – Д3 (С высокой дымообразующей
способностью);

ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 – Группа токсичности продуктов горения – Т2 (Умеренноопасные по
токсичности продуктов горения).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Протокол испытаний № ППБ-1946/12-2023 от 28.12.2023 г., выданный испытательной лабораторией
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная
Сертификационная Компания" ТРПБ.RU.ИН90). Акт анализа состояния производства
№ 01-ДС/29-11/23 от 13.12.2023 года, проведенный Органом по сертификации Общества с
ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (свидетельство о
подтверждении компетентности №РОСС RU.0001.1ПБ68).
Схема сертификации 1с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 32289-2013 «ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫЕ, ОБЛИЦОВАННЫЕ ПЛЕНКАМИ НА
ОСНОВЕ ТЕРМОРЕАКТИВНЫХ ПОЛИМЕРОВ. Технические условия».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Условия хранения: в сухих, чистых, закрытых помещениях при температуре не ниже +5°C и
относительной влажности воздуха не выше 65%. Плиты следует хранить в горизонтальном положении
в стопах, уложенных на ровных подстопных местах.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.12.2023 по 28.12.2028



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт

Н.М. Грецкий

Д.А. Лобаков

006577